PRÉFET
DE LA MEUSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Grand Est

Délégation Territoriale de la Meuse
Pôle Santé Environnement / Service Eau

Affaire suivie par : A.GLORIAN
Téléphone : 03 29 76 84 36
Courriel : ARS-GRANDEST-DT55-VSSE@ars.sante.fr

Destinataire(s) :
COMMUNE DES PAROCHES
SIAEP LES PAROCHES-CHAUVONCOURT

Bar-le-Duc, le 20 mars 2024

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SIAEP LES PAROCHES - CHAUVONCOURT

Prélèvement : 00119708
Unité de gestion : 0267 SIAEP LES PAROCHES - CHAUVONCOURT
Installation : UDI LES PAROCHES-CHAUVONCOURT
Point de surveillance : 0000001295 CONC. LES PAROCHES
Commune : PAROCHES (LES)
Localisation exacte : 5 CHEMIN DU REHAUT, ROBINET BUANDERIE

Prélevé le : **18 mars 2024 à 12h06**
par : N. THOMAS, EUROFINS
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de l'analyse : D1D2 Référence laboratoire : 24M024048-002 T SISE : 20/03/2024

Commentaires

Résultats d'analyses		Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	*inférieure*	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX					
Nickel	2,7 µg/L		20,00		
Cuivre	0,0847 mg/L		2,00		1,00
Plomb	0,9 µg/L		10,00		

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Pour le Préfet,
Pour la directrice générale de l'ARS,
Par délégation,
La responsable du service Eau,

Séverine COUDERT