

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES</b>				
Benzo(a)pyrène *	<0,0010 µg/L	0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,0050 µg/L	0,1		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,0010 µg/L	0,1		
Benzo(k)fluoranthène	<0,0050 µg/L	0,1		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,0010 µg/L	0,1		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL µg/L	0,1		
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	0,85 µg/L	100		
Chlorodibromométhane	0,73 µg/L	100		
Chloroforme	<0,50 µg/L	100		
Dichloromonobromométhane	<0,50 µg/L	100		
Trihalométhanes (4 substances)	1,58 µg/L	100		

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00135231)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 11 janvier 2023

Le Directeur de la déléation départementale



Laurent FLAMENT