



**Agence Régionale de Santé Grand Est**  
Délégation territoriale des Ardennes  
Pôle Environnement Promotion de la Santé et Sécurité  
**Contrôle sanitaire des**  
**Eaux destinées à la consommation humaine**

**Charleville-Mézières, le 2 décembre 2022**

Affaire suivie par M. OTHMAN

Téléphone : 03.24.59.81 64

Courriel : [ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr](mailto:ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr)

PAYS RETHÉLOIS

Place de la République

08300 RETHEL

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

**S41 SEUIL, THUGNY-TRUGNY**

Prélèvement et mesures de terrain du 28/11/2022 à 12h05 par : MARTIN FLORENT

Nom et type d'installation : S41 SEUIL, THUGNY TRUGNY (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : SEUIL CENTRE VILLAGE - SEUIL (BAR CHEZ MARTIAL 15 RUE GRANDE MITIGEUR CUISINE)

Code point de surveillance : 000001161

Type d'analyse : 008N03

Numéro de prélèvement : 00800099495

Référence laboratoire : H\_CS22.8431.2

**Conclusion sanitaire**

Les recherches analytiques révèlent une eau ne respectant pas la limite de qualité relative au paramètre nitrates de 50 mg/l. Dans ces conditions, vous informerez la population que l'usage de cette eau à des fins alimentaires est interdit pour les femmes enceintes et les nourrissons. Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour les autres paramètres analysés.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,  
Pour le Responsable du Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité,  
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires,

Sylviane LEBON

Merci de conserver ce document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique

PLV n° 00800099495

	Limites de qualité				Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
<b>Analyse laboratoire</b>						
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>						
NITRATES (EN NO3)	54,0	mg/L		50,00		