CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation 1-1531,1-6769 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Edité le : 09/02/2024

10 FEV. 2024
AULNAY LA RIVIERE

MAIRIE DE AULNAY LA RIVIERE

9, rue de la vallée
45390 AULNAY LA RIVIERE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE24-15624
Identification échantillon : LSE2402-28560-1 — **Analyse demandée par : ARS du Centre DT DU LOIRET**
N° Analyse : 00174443 — **N° Prélèvement :** 00159551
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : BOURG — **Code PSV : 0000000343**
Localisation exacte : Mairie, évier cuisine
Dept et commune : **45 AULNAY-LA-RIVIERE**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 48,1954270800 **Y :** 2,3790522700
UGE : 0005 - AEP AULNAY-LA-RIVIERE
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite : D1 **Type Analyse :** D1N — **Motif du prélèvement :** CS
Nom de l'exploitant : MAIRIE D'AULNAY LA RIVIERE
MAIRIE
9, RUE DE LA VALLEE
45390 AULNAY LA RIVIERE
Nom de l'installation : AULNAY LA RIVIERE **Type** : UDI **Code** : 000344
Prélèvement : Prélevé le 06/02/2024 à 11h28 Réception au laboratoire le 06/02/2024
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / EL AMRY Ayoub LSEHL
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 06/02/2024

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain									
Température de l'eau	45D1N!	8.8	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
Chlore libre sur le terrain	45D1N!	0.34	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	45D1N!	0.38	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#

.../...