



RÉGIE DU
SDDEA

COMMUNIQUÉ D'INFORMATION SUR LA QUALITÉ DE L'EAU DU ROBINET

RÉGIE DU SDDEA

COPE DE LA REGION DE MONTSUZAIN / COPE DES SOURCES DE LA BARBUISE / COPE DE
LA VALLEE DE LA BARBUISE / COPE DE PREMIERFAIT

Le 16 avril 2021

Madame, Monsieur,

Vous avez été informé, par avis distribué dans les boîtes aux lettres le 5 avril, d'un problème technique survenu à l'usine de traitement d'eau potable de Montsuzain.

Après intervention de nos équipes, la station de traitement des pesticides a été remise en fonctionnement le 6 avril.

Par ailleurs, les analyses réalisées par le SDDEA (le 5 avril) et par l'ARS (le 8 avril) sur l'eau traitée, n'indiquent aucune non-conformité pour l'ensemble des pesticides analysés.

Ainsi, cet incident de courte durée n'aura entraîné aucun impact sur la qualité de l'eau distribuée sur votre réseau.

Pour toute information, veuillez contacter le numéro suivant :

- **Relation usagers de la Régie du SDDEA** : 03.25.83.27.10

Le Directeur général de la Régie du SDDEA,
S. GILLIS