Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Délégation départementale d'Eure-et-Loir **Préfecture d'Eure-et-Loir**

Département Santé Environnement et Déterminants de Santé

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfet d'Eure-et-Loir

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
SECTEUR B - DD28- 02-38-77-33-78

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE COM BONNEVALAIS
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLUYES

résultats à afficher en mairie

La synthèse annuelle 2021 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

COM COM DU BONNEVALAIS

Prélèvement	**00121558**	**Commune**	**ALLUYES**
Unité de gestion	0433 COM COM DU BONNEVALAIS	**Prélevé le :**	**vendredi 05 janvier 2024 à 10h23**
Installation	TTP 000133 COULOMMIERS	**par :**	FOT
Point de surveillance	P 0000000140 RESERVOIR DE COULOMMIERS	**Type visite :**	P1
Localisation exacte	ROBINET DISTRIBUTION APT		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	11.1	°C				25.00
pH	7.5	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0,33	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.37	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : 28X Code SISE de l'analyse : 00127476 Référence laboratoire : LSE2401-12159

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
Chlorothalonil R417888	**0.128**	µg/L		0.10		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chlorothalonil R471811	**1.575**	µg/L		0.10		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00121558)

Eau de qualité chimique non conforme en raison du dépassement de la limite de qualité en vigueur pour les paramètres chlorothalonil R471811 et chlorothalonil SA (R417888). Cette non-conformité n'entraine pas de restriction d'usage pour les consommateurs, au regard des connaissances scientifiques actuelles. Un controle renforcé est mis en place et des actions correctives sont demandées à la PRPDE.

Chartres, le 19 mars 2024

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
Le Référent de l'unité Eaux potable et de Loisirs

signé :

Alexis CARRERE