RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de Côte d'Or

# Contrôle sanitaire des
# EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**Dijon, le 30 janvier 2024**

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CHEVANNES
MAIRIE

21220 CHEVANNES

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :**
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

## CC GEVREY ET NUITS, R. DE CHEVANNES

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | 00166019 | |
| **Unité de gestion** | | 0065 | CC GEVREY ET NUITS, R. DE CHEVANNES |
| **Installation** | UDI | 000848 | CC GEVREY ET NUITS, R. CHEVANNES |
| **Point de surveillance** | P | 0000000913 | BOURG |
| **Localisation exacte** | Mme Nicole CAGNIANT 3 rue de la Fontaine | | |
| **Commune** | CHEVANNES | | |

**Prélevé le :** mardi 23 janvier 2024 à 10h15
**par :** LDCO - Anthony GENIN
**Type visite :** D1
**Type d'eau:** T
**Motif :** CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION

## Mesures de terrain

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | |
| Température de l'eau | 9,0 °C | | | | 25,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | |
| Chlore libre | 0,69 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,77 mg(Cl2)/L | | | | |

## Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON 2101
Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00166853 Référence laboratoire : 24012200347801

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 1 | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 1 | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,50 NFU | | | | 2,00 |
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | |
| Température de mesure du pH | 19,9 °C | | | | |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

**Direction de la Santé Publique**
**Unité Territoriale Santé**
**Environnement de Côte d'Or**



| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | | |
| pH | 7,4 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***MINERALISATION*** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 592 | µS/cm | | | 200,00 | 1100,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | mg/L | | | | 0,10 |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | | | 0 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | n/(100mL | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL | | 0 | | |

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de Côte d'Or

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00166019)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Dossier suivi par Ekoué LOGOSSA et Benoît RICHET

Pour le Directeur Général
L'ingénieur d'études sanitaires,

Célia FIABANE