

**Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Chantal CLEMENT  
Tél: 02 38 77 34 81

**Destinataires**

MONSIEUR LE PRESIDENT - CA TERRITOIRES VENDÔMOIS  
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE MARCILLY-EN-BEAUCE

**AEP DE NAVEIL**

**Prélèvement** 00101709 **Commune** MARCILLY-EN-BEAUCE  
**Installation** UDI 000575 NAVEIL **Prélevé le :** jeudi 17 novembre 2022 à 09h31  
**Point de surveillance** S 0000001561 BACHE SURPRESSION **par :** LAF  
**Localisation exacte** ROBINET SORTIE BACHE **Type visite :** P1

**Mesures de terrain**

Température de l'eau  
Chlore libre  
Chlore total

**Résultats**

15.9 °C  
0.28 mg(Cl2)/L  
0.30 mg(Cl2)/L

**Limites de qualité**  
inférieure supérieure

**Références de qualité**  
inférieure supérieure  
25.00

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type de l'analyse : B3 Code SISE de l'analyse : 00112488 Référence laboratoire : LSE2211-46002

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h  
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h  
Bactéries coliformes /100ml-MS  
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml  
Entérocoques /100ml-MS  
Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/mL  
<1 n/mL  
<1 n/(100mL)  
<1 n/(100mL)  
<1 n/(100mL)  
<1 n/(100mL)

0  
0

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00101709)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Blois le 25 janvier 2023

Pour le préfet  
Pour le directeur départemental  
de Loir et Cher  
L'ingénieur du génie sanitaire

Françoise MORAGUEZ