

Caen le 7 mai 2024

EAU DU BASSIN CAENNAIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

MONSIEUR LE PRESIDENT
EAU DU BASSIN CAENNAIS
16 rue Rosa Parks
CS 15094
14050 CAEN CEDEX 4

Prélèvement du : jeudi 02 mai 2024 à 09h30
Code Sise du prélèvement : 00237751
Installation : Unité de distribution SAINT-CONTEST
Nom du point de surveillance : PC AUTHIE
Localisation exacte : ROBINET ÉVIER BAR ALTHA 1 PLACE DES 37 CANADIENS
Commune : AUTHIE

Prélevé par : DELPHINE LE TALLEC (LABORATOIRE)
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2024.7877-1

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Cuivre	0,0803 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Plomb	1,4 µg/L		10,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUTHIE
BIEVILLE-BEUVILLE
CAIRON
CAMBES-EN-PLAINE
ROSEL
SAINT-CONTEST
SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00237751)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire principal

Signé

Oriane ROBERT