



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE**



**Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement**

Troyes le 26 mars 2024

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE JULLY SUR SARCE
Mairie
10260 JULLY SUR SARCE

JULLY SUR SARCE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00103796	
Unité de gestion		0228	JULLY SUR SARCE
Installation	UDI	001000	JULLY SUR SARCE RESEAU
Point de surveillance	P	0000001267	JULLY SUR SARCE RESEAU
Localisation exacte	CUISINE AUBERGE DE JULLY		
Commune	JULLY-SUR-SARCE		

Prélevé le : mercredi 13 mars 2024 à 10h14
par : CLEMENCE TOULOT
Type visite : DDIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00103796)

La teneur en nitrates est inférieure à la limite de qualité de 50 mg/l . Toutefois, il est à remarquer, à titre d'information, que cette teneur est proche de cette limite de qualité. Je me permets donc d'attirer votre attention sur le fait que la consommation régulière d'eau présentant une telle teneur en nitrates pourrait engendrer, sur le long terme, un risque sanitaire pour le consommateur et plus particulièrement pour les femmes enceintes et les enfants de moins de deux ans(risque de méthémoglobinémie ou "maladie bleue") et pour toute personne fragilisée par une maladie.

Pour la Déléguée territoriale
L'Ingénieur du génie sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : NO3

Code SISE de l'analyse : 00103906

Référence laboratoire : 24M022211-001

<i>Résultats</i>	<i>Limites de qualité</i>		<i>Références de qualité</i>	
	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)	45	mg/L		50,00		
-------------------	----	------	--	-------	--	--