

Délégation Territoriale de HAUTE-MARNE

Service Santé environnement

Courriel: ARS-GRANDEST-DT52-SE@ars.sante.fr

Téléphone : 03 25 35 07 17 ou 03 25 35 07 18

Fax : 03 25 35 07 25

Destinataire(s) :

MAIRIE DE LANGRES
SIAEP CORLEE SAINT-VALLIER

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrôle de l'eau distribuée

SIAEP CORLEE SAINT-VALLIER

Commune de : LANGRES

Prélèvement et mesures de terrain du **25/08/2022 à 11h12** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses

Nom et type d'installation : SYNDICAT CORLEE-SAINT-VALLIER (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CORLEE - 3 Rue de la Quenivotte évier sellier

Code point de surveillance : 0000001326 Code installation : 001231 Type d'analyse : DIV

Code Sise analyse : 00092350 Référence laboratoire : LSE2208-17116 Numéro de prélèvement : 05200092367

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05200092367 - page : 1)

Le vendredi 02 septembre 2022

Pour le délégué Territorial de la Haute-Marne,
L'ingénieure Principale d'Etudes Sanitaire,



Anne-Marie DESTIPS

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<i>Pesticides Divers</i>							
Bentazone	0,033	µg/L		0, 10			

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1