



## Règles d'alimentation des plans d'eau

### Quels sont les plans d'eau concernés ?




- Mares,
- Étangs,
- Lacs,
- Plans d'eau à usage d'irrigation,
- Réserves pour la lutte contre les incendies.

### Quelles sont les périodes d'alimentation autorisées ?

- Se référer à l'autorisation préfectorale, le cas échéant.
- Pour les projets non soumis à autorisation, l'alimentation est autorisée du 1<sup>er</sup> juin au 30 septembre pour tous les plans d'eau alimentés par des prélèvements directs dans la ressource en eau (article 8 de l'arrêté ministériel du 9 juin 2021).
- Pour les réserves d'irrigation et les plans d'eau de pisciculture, l'alimentation peut être autorisée sur d'autres périodes fixées au cas par cas par arrêté préfectoral.

### Quelles sont les sources d'alimentation ?



- Forages sous réserve d'autorisation préfectorale.
- Alimentation sur cours d'eau ou en dérivation de cours d'eau.
- Ruissellement des eaux de pluie.
- Captation des eaux de drainage.
- Pompage des eaux de forage pour alimenter un bassin tampon, en cas d'insuffisance du débit de pompage du forage pour alimenter directement le circuit d'irrigation.



## Règles d'alimentation des plans d'eau

### Quelles sont les obligations réglementaires ?



→ Pour évaluer les volumes d'eau prélevés, il est obligatoire de poser un compteur sur l'installation de pompage pour les prélèvements en eaux souterraines et/ou superficielles et de réaliser un suivi régulier mensuel des prélèvements à l'aide d'un cahier d'enregistrement des index.

→ Si le plan d'eau est sur cours d'eau ou alimenté par une prise d'eau sur cours d'eau, après prélèvement, un débit minimal doit être maintenu dans le cours d'eau. Ce débit minimal est au moins égal au dixième du module du cours d'eau ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.

### En cas de sécheresse ?

→ En cas de sécheresse constatée par la Préfète du Loiret (arrêté préfectoral de restriction temporaire des usages de l'eau en vigueur), dès le franchissement du seuil d'alerte :

- L'alimentation des plans d'eau est interdite, quelle que soit leur surface.
- Les dispositifs de prélèvement doivent être rendus inactifs (pompe à l'arrêt, fermeture des dérivations en cours d'eau).
- Les bassins tampons d'irrigation alimentés par forage peuvent continuer à être alimentés, mais en respectant les restrictions liées au prélèvement en forage.
- Les plans d'eau sur cours d'eau doivent laisser s'écouler la totalité du débit entrant et être « transparents ».
- Les vidanges et les manœuvres d'ouvrages hydrauliques sont également interdites. Cependant, les manœuvres de vannes nécessaires pour la restitution du débit entrant en sortie du plan d'eau sont autorisées.

Les étendues d'eau de plus de 1000m<sup>2</sup> sont réglementées par les rubriques de la nomenclature loi sur l'eau de **l'article R214-1 du Code de l'Environnement**. Toute démarche de régularisation débute par la transmission d'un formulaire de déclaration d'existence complété : [www.loiret.gouv.fr](http://www.loiret.gouv.fr)