CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires
SOCIETE AGUR (support.agur@agur.fr)
SIAEP DU SUD CHARENTE (contact@siaepsudcharente.fr)
MAIRIE DE RIOUX-MARTIN (rioux-martin@orange.fr)

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale de la Charente
Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SUD AGUR

Prélèvement	**00120652**	**Commune**	**RIOUX-MARTIN**
Unité de gestion	0337 SUD AGUR	**Prélevé le :**	**jeudi 14 mars 2024 à 10h30**
Installation	UDI 000403 FONT DES ABIMES	**par :**	THOMAS SARRAZIN
Point de surveillance	0000000737 COMMUNE	**Type visite :**	D1
Localisation exacte	CHEMIN DE LA LONGEE	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	11,1 °C		25	
Chlore libre	0,35 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,40 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CHARENTE LDA16, ANGOULEME 1602
Type de l'analyse : DIST Code SISE de l'analyse : 00124599 Référence laboratoire : 24031200467701

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	5 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	0,11 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,3 unité pH		de 6,5 à 9	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00120652)

Les paramètres analysés sont conformes aux limites de qualité en vigueur. Analyse hors contrôle sanitaire.

Signé à Angoulême le 20 mars 2024
le Responsable du pôle bi-départemental Santé Environnement
Vienne et Charente

Philippe VANSYNGEL