

Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle supplémentaire - tendance défavorable

Unité de gestion: PECHARIC ET LE PY

Exploitant: VEOLIA EAU-SADE EXPLOITATION LROUSS

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 26 avril 2024 à 11h37 pour l'ARS.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

PECHARIC ET LE PY - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Nom du point de surveillance: RESEAU COMMUNAL - PECHARIC-ET-LE-PY

Localisation exacte du prélèvement: CENTRE BOURG - ROBINET PUBLIC

Code du point de surveillance: 0000000463

Code installation: 000454

Numéro de prélèvement: 00170195

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. La non-conformité concerne au moins un pesticide ou un métabolite de pesticide : le CHLOROTHALONIL R471811. La valeur sanitaire propre à chaque molécule n'a pas été dépassée. L'eau peut donc être consommée sans restriction d'usage. Un suivi renforcé est mis en place pour ce paramètre. "

Bulletin édité le lundi 13 mai 2024

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chlorothalonil R471811	0,338	µg/L				0,1

