RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

# Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**Auxerre, le 14 novembre 2023**

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE JOUX LA VILLE

89440 JOUX-LA-VILLE

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :**
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

## JOUX LA VILLE - PRECY LE SEC

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | 00128072 | |
| **Unité de gestion** | | 0224 | JOUX LA VILLE - PRECY LE SEC |
| **Installation** | TTP | 001043 | LES BOULERONS |
| **Point de surveillance** | P | 0000001038 | SORTIE STATION JOUX-PRECY |
| **Localisation exacte** | LOCAL DES POMPES | | |
| **Commune** | VOUTENAY-SUR-CURE | | |

**Prélevé le :** mardi 31 octobre 2023 à 10h58
**par :** JULIE VEZIANO
**Type visite :** AUP1
**Type d'eau:** T2
**Motif :** CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION

## Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : METAB Code SISE de l'analyse : 00127387 Référence laboratoire : LSE2310-29447

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***MÉTABOLITES NON PERTINENTS*** | | | | | |
| CGA 369873 | 0,025 µg/L | | | | |
| ESA metazachlore | 0,112 µg/L | | | | |
| ESA metolachlore | 0,029 µg/L | | | | |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,050 µg/L | | | | |
| OXA metazachlore | 0,162 µg/L | | | | |
| OXA metolachlore | <0,020 µg/L | | | | |
| ***MÉTABOLITES PERTINENTS*** | | | | | |
| Flufenacet ESA | 0,015 µg/L | | 0,10 | | |

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00128072)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Bruno BARDOS