RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 2 novembre 2023

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE COULANGES SUR YONNE
Mairie

89480 COULANGES-SUR-YONNE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

FEDERATION EAUX PUISAYE FORTERRE

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00128306	
Unité de gestion		0220	FEDERATION EAUX PUISAYE FORTERRE
Installation	TTP	003843	RESERVOIR MELANGE CRAIN LEUGNY
Point de surveillance	P	0000003066	RÉSERVOIR MELANGE LEUGNY CRAIN
Localisation exacte	RESERVOIR CRAIN		
Commune	CRAIN		

Prélevé le : vendredi 13 octobre 2023 à 09h22
par : JULIE VEZIANO
Type visite : AUP1
Type d'eau: T
Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : METAB Code SISE de l'analyse : 00127614 Référence laboratoire : LSE2310-29526

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
CGA 369873	<0,020 µg/L				
ESA metazachlore	<0,020 µg/L				
ESA metolachlore	<0,020 µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050 µg/L				
OXA metazachlore	<0,020 µg/L				
OXA metolachlore	<0,020 µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS					
Flufenacet ESA	<0,010 µg/L		0,10		

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00128306)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés de cette analyse.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Bruno BARDOS